

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. 518/2018

Dated: 18/09/2018

Certified that the Bhagwan Parshuram Modern Institute (name of the building or premises) at Village- Asadpur Nangal, Patla-Khindora Road, Muradnagar, Post- Modinagar, Ghaziabad (address) comprised of Zero basement(s) and 02 (GF+FF) (upper floors) owned/occupied by Bhagwan Parshuram Modern Institute (name of the Institution) have complied with the Building Bye Laws in accordance with rule of State/UT, and incorporate the provisions of building safety as specified in National Building Code 2005, 2016 and as amended thereafter and has been verified by the concerned officer on 18/09/2018 (date of inspection) in the presence of Mr. Yogender Singh, Secretary (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the said above building/premises is safe and fit for running School with effect from 18/09/2018 for a period of 10 years in accordance with rules.

Issued on 18/09/2019 at Ghaziabad by

Signature with Seal: 

Authority: _____

Designation: _____

18-9-18
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-लौ.नि.वि.
गुमजियाबाद

To,
Bhagwan Parshuram Modern Institute
Village- Asadpur Nangal,
Patla-Khindora Road, Muradnagar,
Post- Modinagar, Ghaziabad (U.P.)- 201204
(Name & Address of the Institution)

कार्यालय: अग्निशमन अधिकारी
पत्र संख्या: एफएस0मोदी0/अग्निसुरक्षा()/2020

मोदीनगर गाजियाबाद।
दिनांक: 7.03.2020

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक,
मैसर्स श्रीगवान् परशुराम मॉडर्न
स्ट्रीट लूट विन्डोज़ मुरादाबाद
जनपद गाजियाबाद

विषय-संस्थान/प्रतिष्ठान में स्थित फायर एक्सटिंग्यूशर की चालान फीस जमा के सम्बन्ध में।

आपके पत्रांक 22/न्य दिनांक: 06.03.2020 के अनुसार संस्थान में उपलब्ध प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों की सरकारी टैस्टिंग फीस शासनादेश संख्या -1120 (1)/आठ दिनांक: 27.12.1982 के अनुसार लेखा शीर्षक 0070 - अन्य प्रशासनिक सेवाये, 060-अन्य सेवाये, 109-आग से बचाव एवं नियन्त्रण, 01-फायर सर्विस के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक शाखा मोदीनगर जनपद गाजियाबाद में निर्धारित शुल्क रूपये 70/- चालान संख्या 5901/01/C700007 दिनांक: 07.03.2020 को जमा उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर की स्थिति निम्नवत पायी गयी।

क0स0	नाम फायर एक्सटिंग्यूशर	क्षमता	संख्या	स्थिति कार्यशील / अकार्यशील
01	ABC	5kg	7	कार्यशील
02				
03				

अतः चालान की मूल प्रति अभिलेख हेतु संलग्न कर उपलब्ध करायी जा रही है जो एक वर्ष के लिये ही मान्य है, साथ ही National Building Code and UP Building Byelaws, Or Uttar pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/ Rules-2005 में निर्धारित मानको के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ वाँच्छनीय होगी। जिसको पूर्ण कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबंधक/स्वामी का होगा।

(आरो के मादव)
अग्निशमन अधिकारी
मोदीनगर गाजियाबाद